


Wichtige Information

Die **fischer Deutschland Vertriebs GmbH** informiert, dass folgende Anker bei Verwendung der entsprechenden Zulassung den **VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau** (VdS CEA 4001: 2008-11 (03)) entsprechen:



Einzelbefestigung im gerissenen Beton (europäisch technische Zulassung nach ETAG 001/Teil 1-4, Option 1-6)

fischer Bolzenanker FAZ II, M8-M20 (gvz., A4, C)	ETA-05/0069	(ETAG 001, Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II GS, M8-M16 (gvz., A4)	ETA-05/0069	(ETAG 001, Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II HBS, M12-M16 (gvz.)	ETA-05/0069	(ETAG 001, Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II K, M10-M12 (gvz., A4)	ETA-05/0069	(ETAG 001, Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II K GS, M10-M12 (gvz.)	ETA-05/0069	(ETAG 001, Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II-S, M8-M20 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001, Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II-SK, M8-M12 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001, Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II-H, M8-M12 (gvz.)	ETA-07/0025	(ETAG 001, Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II-B, M8-M20 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001, Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II-I, M8-M12 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001, Option 1)
fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA, M8-M16 (gvz., A4, C)	ETA-98/0004	(ETAG 001, Option 1)
fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA-D, M8-M16 (gvz., A4, C)	ETA-98/0004	(ETAG 001, Option 1)
fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA-I, M8-M12 (gvz., A4)	ETA-98/0004	(ETAG 001, Option 1)
fischer Zykon-Einschlaganker FZEA II, M8-M12 (gvz., A4, C)	ETA-06/0271	(ETAG 001, Option 1)
fischer Betonschraube FBS 8-FBS 12 (A4)	ETA-11/0095	(ETAG 001, Option 1)
fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II 8-FBS II 14 (gvz.)	ETA-15/0352	(ETAG 001, Option 1)

Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen (europäisch technische Zulassung nach ETAG 001/Teil 6)

fischer Einschlaganker EA II, M8-M20 (gvz., A4)	ETA-07/0142	(ETAG 001-06)
fischer Nagelanker FNA II, M8 (gvz.)	ETA-06/0175	(ETAG 001-06)
fischer Betonschraube FBS 6 (gvz., A4)	ETA-11/0093	(ETAG 001-06)

Allgemeines

- Verbundanker sind nicht Gegenstand der VdS-Richtlinie

Telefon +49 7443 12-6000
 Fax +49 7443 12-4500
 Internet www.fischer.de
 GLN 40 06209 00000 7
 USt-IdNr. DE 813703629
 DSD-Kdn-Nr. 15 154 04

Sitz:
 Klaus-fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal,
 Deutschland
 Registergericht Stuttgart HRB 440715

Geschäftsführer:
 Professor E. h. Senator E. h. E. h.
 Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer
 Marc-Sven Mengis
 Alexander Zanocco

Bankverbindung:
 Baden-Württembergische Bank
 BLZ 600 501 01, Kto. 2 512 840
 IBAN DE27 6005 0101 0002 5128 40
 SWIFT SOLADEST



Die **fischer Deutschland Vertriebs GmbH** informiert, dass folgende Anker bei Verwendung der entsprechenden Zulassung der **VdS Anerkennung von Bauteilen und Systemen** (G413005) entsprechen:



Einzelbefestigung in Porenbeton (europäisch technische Zulassung nach ETAG 029)

fischer Porenbetonanker FPX-I, M8-M12 (gvz.)

ETA-12/0456 (ETAG 029)

Waldachtal, den 07.10.2016

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
EIN UNTERNEHMEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE FISCHER
KLAUS-FISCHER-STRASSE 1
Anwendungstechnik VD-ATI


Andreas Cardinal


Mirjan Bubser